



Staalconstructie

1 1 : 100

2 Impressie
1 : 1



PROFIELEN					
NR.	AANTAL	LENGTE	ONDERDEEL	TYPE	TOTAAL m-1
C1	2	3340 mm	C+profiel	C350x100x30x4	6.68 m
C2	4	3540 mm	C+profiel	C350x100x30x4	14.16 m
C3	2	3240 mm	C+profiel	C350x100x30x4	6.48 m
C+profiel: 8					27.32 m
S1	14	5800 mm	S+Profiel	S350x90x30x2.5	81.20 m
S2	13	5750 mm	S+Profiel	S350x90x30x2.5	74.75 m
S2a	2	5750 mm	S+Profiel	S350x90x30x2.5	11.50 m
S3	1	850 mm	S+Profiel	S350x90x30x2.5	0.85 m
S+Profiel: 30					168.30 m
S4	2	1400 mm	S+Profiel'	S350x90x30x2.5	2.80 m
S5	1	1150 mm	S+Profiel'	S350x90x30x2.5	1.15 m
S+Profiel': 3					3.95 m

KOLOMMEN			
AANTAL	HOOGTE	TYPE	AFMETING
4	2964 mm	Gevel kolom C350	120x120x3
2	2831 mm	Kolom2 120x120x3 mm	120x120x3
4	2831 mm	Kolom3 120x120x3 mm	120x120x3
2	2349 mm	Kolom4 120x120x3 mm	120x120x3
2	2619 mm	Kolom5 140x140x5 mm	140x140x5

UITGANGSPUNTEN KOLOMMEN:
 - Volgens NEN-EN 1993 Eurocode 3.
 - Kolomdruk bij 100% belasting: -175 kN (excl. veiligheidsfactoren)

UITGANGSPUNTEN PROFIELEN:
 - Belastingcombinaties volgens EN1990 + nationale bijlage
 - Belastingen volgens EN1991 + nationale bijlage
 - Belastingen volgens EN1993 + nationale bijlage
 - Maximale totale doorbuiging: L/250.
 - Bijkomende doorbuiging: L/492.

BEVESTIGINGSMIDDELEN	
AANTAL	ONDERDEEL
36	Montagehoek 350-350
30	Montagehoek Staalbouw
16	Bout M20
16	Flensmoer M20
112	Bout M16
112	Flensmoer M16
402	Bout M12
402	Flensmoer M12
8	Anker M12
10	Anker M10

BEVESTIGINGSMIDDELEN	
AANTAL	ONDERDEEL
6	Strip 30x3
6	Spanner
6	Schoorklem
3	Randafwerking U-41x40
6	Bout M10x40
6	Bout M10x120
68	Flensmoer M10
12	Zelftapper voor schoorklemmen

TECHNISCHE GEGEVENS	
HOOGTE BOVENZIJDIGE VLOER	: 3007 mm
HOOGTE ONDERZIJDIGE VLOER	: 2619 mm
GEBRUIKSCATEGORIE	: C4-fysieke activiteiten
GEVOLGKLASSE	: CC2
VLOERBELASTING	: 500 kg/m ²
MAX. H.O.H S-PROFIELEN	: 1050 mm
MAX. HOUTOVERSTEK	: 200 mm
RAL KLEUR	: RAL 9001
VLOERAFDEKKING	: 38 mm C-dur P4

* VOOR DE KWALITEIT VAN DE ONDERVLOER ACCEPTEREN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID!!!
 BEREKENINGEN KUNT U OPVRAGEN BIJ DE LEVERANCIER (VAN DE ONDERVLOER) OF LATEN MAKEN DOOR EEN CONSTRUCTEUR.



KORENMAAT 7
9405 TL ASSEN

TEL: 0592-371177
 FAX: 0592-371172
 INFO@MULTIPROFIEL.NL
 WWW.MULTIPROFIEL.NL



OPDRACHTGEVER

Jazzstudio Marleen

TEKENING TITEL

ENTRESOLVLOER

STATUS	DATUM	INITIAAL
VOORLOPIG	6-10-2015 12:06:22	F. van Leeuwen

AKKOORD KLANT:

DATUM:

SCHAAL (A3)
As indicated

OFFERTE-NUMMER TEKENING-NUMMER
 MP14-0477 01-01